211121341561

检 测 报 告

Test Report

（中通检测）检字第 ZTE202404074 号

项目名称：废水检测

委托单位：宁波东顺电子科技有限公司

受检单位：宁波东顺电子科技有限公司

浙江中通检测科技有限公司

浙江中通检测科技有限公司
地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路 25 号　　邮编：315200
电话：0574-86698516　　传真：0574-86698516　　网址：http://www.ztjckj.com

检测报告说明

1、本报告无本公司红色“CMA”资质认定标志和红色“浙江中通检测科技有限公司检验检测专用章”及骑缝章均无效。

2、本报告不得部分复印，完整复印后未加盖红色“浙江中通检测科技有限公司检验检测专用章”无效。

3、本报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人签名无效。

4、本报告内容需填写清楚，经涂改、增删均无效。

5、本报告未经本公司书面同意，不得用于广告、商品宣传等商业行为。

6、除客户特别申明并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样保存。

7、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向浙江中通检测科技有限公司提出，逾期视同认可本报告。

8、本报告仅对本公司采集样品的检测结果负责，所附限值标准由委托单位提供，仅供参考。

9、本报告正文共 3 页，一式 3 份，发出报告与留存报告的正文一致。

本机构通讯资料

浙江中通检测科技有限公司

地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路 25 号

邮编：315200

电话：0574-86698516

传真：0574-86698516

样 品 类 别：废水　　样 品 来 源：采样
委托方及地址：宁波东顺电子科技有限公司（浙江省象山县城东工业园知新路 21 号）
委 托 日 期：2024 年 5 月 6 日
受检方及地址：宁波东顺电子科技有限公司（浙江省象山县城东工业园知新路 21 号）
采 样 单 位：浙江中通检测科技有限公司
采 样 地 点：见附图
采 样 日 期：2024 年 5 月 22 日
检 测 单 位：浙江中通检测科技有限公司
检 测 地 点：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路 25 号实验室+见附图
检 测 日 期：2024 年 5 月 22 日至 5 月 28 日
检测方法依据：

水温：水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991
pH 值：水质 pH 的测定 电极法 HJ 1147-2020
悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
铬：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
镍：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
铜：水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
铁：水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989
总氮：水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
石油类：水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
动植物油类：水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
五日生化需氧量：水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

限 值 标 准：
限值标准由委托方提供
备　　注：本栏空白。

检 测 结 果

采样点位	样品性状	检测项目	检测结果	标准值
FS1 一类污染物排放口 DW001	浅黄、微浑	铬（mg/L）	＜0.03	1.5
		镍（mg/L）	0.021	1.0
FS2 污水总排放口 DW002	浅黄、微浑	pH 值（无量纲）	7.3	6-9
		悬浮物（mg/L）	18	400
		化学需氧量（mg/L）	361	500
		镍（mg/L）	0.024	1.0
		铜（mg/L）	0.06	2.0
		铁（mg/L）	＜0.03	10
		总氮（mg/L）	3.75	70
		氨氮（mg/L）	0.651	35
		总磷（mg/L）	0.03	8
		石油类（mg/L）	0.14	20
		动植物油类（mg/L）	0.45	100
		五日生化需氧量（mg/L）	109	300
		水温（℃）	23.2	/

END

编　　制：张贝贝　　审　　核：[illegible]　　签　　发：[illegible]

签发日期：2024.6.3

（检验检测专用章）

浙江中通检测科技有限公司
检验检测专用章

浙江中通检测科技有限公司
地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路 25 号
电话：0574-86698516　　传真：0574-86698516
邮编：315200
网址：http://www.ztjckj.com

附图：



附图 1 采样点位图

以下空白。